

SIA "SIGULDAS SLIMNĪCA"

Reģ. Nr. LV 40003124730

Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150

4.09.2018.

1-6/212

Ieinteresētajiem pretendentiem

Par iepirkumu

„Siguldas slimnīcas poliklīnikas telpu remontdarbi
ģimenes ārstu klīnikas izveidošanai ”

Iepirkumu komisija atbild uz 2018.gada 31.augusta vēstuli Nr. 31/08/18-01 par
iepirkuma tēhnisko specifikāciju :

1. (1.4.punkts) ka ir nepieciešams veikt Grīdu segumu demontāžu, bet nav skaidrs par demontējamo grīdu konstrukciju. Lūdzam sniegt informāciju par grīdas konstrukciju.

Demontējamās grīdas konstrukcija ir panelis un virsbetons.

2. (2.1.punkts) ka ir nepieciešams izveidot durvju ailes, bet nav norādīts sienu materiāls un biezums. Lūdzam sniegt informāciju par sienu materiālu un biezumu.

Esošā ir kieģeļu siena.

3. (3.1.punkts) ka nepieciešams veikt piekārto griestu montāžu, bet nav norādīts griestu modelis. Norādiet lūdzu griestu modeli vai ražotāju.

Iekārto griestu modelis „Armstrong”” vai analogs

4. (4.3.punkts) ka ir nepieciešams krāsot sienas ar ūdens emulsijas krāsu, bet nav norādīta krāsu tonis. Lūdzam norādīt kāds ir sienu krāsa tonis.

Krāsas tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju remontdarbu laikā. Izmantojamā krāsa – „Sadolin”, „Bindo 7” vai analogs

5. (5.1.punkts) ka nepieciešams veikt flīžu grīdas ierīkošanu, bet nav norādīts kādas flīzes ir paredzētas grīdai, lūdzam to norādīt.

Paredzētas akmens masas grīdas flīzes. Pretslīdes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām. Grīdas flīžu toni saskaņot ar pasūtītāju remontdarbu laikā.

6. (5.2.punkts) ka nepieciešams veikt flīžu sienu ierīkošanu, bet nav norādīts kādas flīzes ir paredzētas sienai, lūdzam to norādīt.

Keramiskās sienas flīzes un toni saskaņot ar pasūtītāju remontdarbu laikā.

7. (6.2.punkts) ka nepieciešams veikt linoleja ieklāšanu, bet nav norādīta linoleja klase. Norādiet lūdzu linoleja klasi.

Linoleja noslodzes klase 34/43. Linoleja toni saskaņot ar pasūtītāju remontdarbu laikā

8. (7.2.punkts) ka nepieciešams veikt elektroinstālācijas ierīkošanu visām telpām. Lūdzam precizēt, vai elektriskais skapis tiek mainīts? Rozetes ir nepieciešams mainīt?

www.siguldasslimnica.lv; e-pasts: slimnica@apollo.lv;
tālr. 67973973; fakss 67976913

AS „SEB banka”
AS „Swedbank”

Konts: LV08 UNLA 0027 8006 0990 4
Konts: LV29 HABA 0551 0278 5459 7

SIA "SIGULDAS SLIMNĪCA"

Reģ. Nr. LV 40003124730

Lakstīgalas iela 13, Sigulda, LV-2150

Rozetes un slēdži remontējamās telpās jāmaina. Elektriskās sadales skapji netiek mainīti.

9. (7.3.punkts) ka nepieciešams veikt lampu un slēdžu ierīkošanu telpās. Norādiet lūdzu cik ir telpu un kādas lampas (kāds ir to skaits).

Remontējamās telpās paredzēts LED iebūvētais apgaismojums. 43 apgaismes ķermenī kopā pa visām remontējamām telpām.

10. (7.4.punkts) ka ir nepieciešamas veikt sanmezglu aprīkojuma ierīkošanu, t.sk. caurules, norādiet lūdzu santehnisku ierīču cenu līmeni vai ražotāju.

Paredzēta ražotāja „Cerasit” santehnika vai analogs.

11. Norādiet informāciju par ugunsdrošības signalizāciju, tā ir ierīkota telpās, vai to būs iespēja izslēgt un cita informācija.

Ugunsdrošības signalizācija atslēgta netiks. Remontdarbi saskaņojami ar poliklīniku apkalpojošo apsardzes firmu.

12. Vai strādniekiem būs nodrošināta atpūtas un pārģebsanas telpa un tualete, vai Pretendentam tas būs jāievieš šīs telpas pašam.

Objektā nav iespējams nodrošināt atpūtas un pārģebsanās telpu. Par to pretendentam jāparūpējas pašam.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V.Silke

Roze 20223553
iepirkumi.slimnica@siguldasslimnica.lv

www.siguldasslimnica.lv; e-pasts: slimnica@apollo.lv;
tālr. 67973973; fakss 67976913

AS „SEB banka”
AS „Swedbank”

Konts: LV08 UNLA 0027 8006 0990 4
Konts: LV29 HABA 0551 0278 5459 7